



Knudby Vandværk I/S

Virksundvej 110 a  
8831 Løgstrup

Att.: Niels Rohrberg

Registrernr.: **T94889**  
Kundenr.: **5505202**  
Ordrenr.: **823179**  
Prøvenr.: **23263380**

Modt. dato: **2012.03.22**

Sidenr.: **1 af 1**

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Knudby Vandværk I/S  
Virksundvej 110 a, 8831 Løgstrup  
Prøvested.....: **Knudby Vandværk. Ledningsnet - 63369/4791002199**  
Udtagningsadresse: **Elkjærvej 22**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Køkken**  
Prøveudtagning...: 2012.03.22 kl. 11:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JKV)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.03.22 kl. 22:05 - 2012.03.26

	Prøvenr.: <b>23263380</b>	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	2	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	<b>normal</b>				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>6.1</b>	<b>gr. C</b>			DS2250	
pH	<b>7.7</b>	<b>pH</b>		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	<b>51</b>	<b>mS/m</b>	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	<b>10.1</b>	<b>mg/l</b>	> 5		DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Viborg Kommune, Miljø Forvaltning, Søvej 2, 8800 Viborg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

26. marts 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.